

Hochlastzeitfenster 2026 für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Letztverbraucher mit atypischen Verbrauchsverhalten können nach § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetz-entgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen.

Die Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts bedarf der Anzeige bei der Bundesnetzagentur. Dabei sind die Vorgaben des Beschlusses BK4-13-739 der Bundesnetzagentur zu beachten. Insbesondere drei Kriterien sind Voraussetzung für ein individuelles Netzentgelt:

- **Erheblichkeitsschwelle:** Die Erheblichkeitsschwellen sind von der Spannungsebene abhängig. Die genauen Werte sind den Vorgaben der BNetzA bzw. dem Leitfadens zu entnehmen.
- **Lastverlagerung:** Die maximale Leistung außerhalb des Hochlastzeitfensters muss die maximale Leistung innerhalb des Hochlastzeitfensters um mindestens 100 kW übersteigen.
- **Bagatellgrenze:** Die zu erwartende Entgeltreduzierung muss über 500 € liegen.

Nach Beschluss BK4-13-739 der Bundesnetzagentur wurden für das Netz der BHAG sachgerecht folgende Hochlastzeitfenster ermittelt:

Hochlastzeiten der BHAG 2026

Datenbasis	Mittelspannung		Umspannung MS/NS		Niederspannung	
	Beginn	Ende	Beginn	Ende	Beginn	Ende
Frühling 01.03.2025 - 31.05.2025						
Sommer 01.06.2025 - 31.08.2025						
Herbst 01.09.2024 - 30.11.2024	16:45	19:30	17:30	19:30	12:15	13:30
Winter 01.12.2024 - 28.02.2025	17:00	20:00	17:00	20:00	17:45	19:30